

Отчёт о выполнении предписания №19\1\1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

№ Пр едп ипа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявляемого нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	В МБДОУ «Детский сад №3 «Радуга »по адресу: Приморский край г.о. Спасск-Дальний, ул.Советская,18 части здания различной функциональной пожарной опасности(складские и производственные помещения) не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости от помещений иного функционального назначения	Ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10.02.2021	Выполнено
2	В здании МБДОУ «Детский сад №3 «Радуга »по адресу: Приморский край г.о. Спасск-Дальний, ул.Советская,18 не произведён планово-предупредительный ремонт(модернизация)установок пожарной автоматики, согласно акта испытаний установок автоматической пожарной сигнализации выданных обслуживающих организаций	П.61,63 ППР в РФ Ст.54,83,84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10.02.2021	В стадии работы (проект готов, гос.экспертиза выполнена)