

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида № 3 «Радуга»  
городского округа Спасск – Дальний.  
Советская ул., д. 18  
го. Спасск-Дальний  
Приморский край, 692245  
Телефон: 8 (42352) 2-10-41  
[mbdoy3-radyga@mail.ru](mailto:mbdoy3-radyga@mail.ru)  
ОКПО 42093151 ОГРН 1022500820495  
ИНН/КПП 2510006042/251001001  
21.03.2023 г. №

Начальнику отдела подполковнику  
внутренней службы МЧС России  
Отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по городскому  
округу Спасск- Дальний и Спасскому  
муниципальному району  
Д. В. Ткаченко

.. Ответ на предостережение № 11 от 17.03.2023 года.

О выполнении требований пожарной безопасности МБДОУ Д/с № 3 «Радуга» городского округа Спасск – Дальний сообщаем следующее:

- не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), эксплуатируемых сверх срока службы (более 10 лет) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Работаем в данном направлении. Имеется проектная документация на АПС, написаны письма в Управление образования администрации городского округа Спасск – Дальний.

- Между частями здания, (подвальным помещением и образовательными помещениями), установлена дверь с нормируемыми: пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности. Вся необходимая документация имеется.

- Лестница 3-го типа со второго этажа здания на пути эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по уклону (не более 45) ширине ступеней (не менее 0,2 м), по высоте ступеней (не более 22 см). Над данным типом нарушений работа ведется. Написаны письма в Управление образования администрации городского округа Спасск – Дальний.

Заведующий МБДОУ д/с № 3 «Радуга»  
го Спасск - Дальний

Е. В. Лень