

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю,**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond\_spassk\_dalny@mchs25.ru**

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 19/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Администрации ГО Спасск-Дальний,*

*Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения*

*«Детский сад общеобразовательного вида №3 «Радуга» городского округа Спасск-Дальний*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 19 от « 14 » февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин 18.02.2020 г. по 12 часов 00 минут 18.02.2020 г., с 13 часов 00 мин 20.02.2020 г. по 15 часов 00 минут 20.02.2020 г. проведена проверка *государственными инспекторами по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем, Лобода Никитой Константиновичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

*Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения*

*«Детский сад общеобразовательного вида №3 «Радуга» городского округа Спасск-Дальний*

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №3 «Радуга» Пирожок Альбиной Валерьевной,*

*представителем Администрации ГО Спасск-Дальний*

*по доверенности от 31.03.2017 года Лысенко Андреем Васильевичем*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-са	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в МБДОУ «Детский сад №3 «Радуга» по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 18 части здания различной функциональной пожарной опасности (складские и производственные помещения) не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости от помещений иного функционального назначения.	ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 10.02.2021 г.	
2.	в здании МБДОУ «Детский сад №3 «Радуга» по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 18 не произведён планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики, согласно акта испытаний установок автоматической пожарной сигнализации выданных обслуживающей организацией	п.61,63 ППП в РФ; ст. 54,83,84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 10.02.2021 г.	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации от спаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- обладатели имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершинин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
" 20 " февраля 2020 года




  
(подпись)  
М.Л.П. \*

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Лобода Н.К.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
" 20 " февраля 2020 года



  
(подпись)  
М.Л.П. \*


Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

" 20 " февраля 2020 года

и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №3 «Радуга»  
Пирожок Альбина Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

представитель Администрации ГО Спасск-Дальний Лысенко Андрей Васильевич  
(должность, фамилия, инициалы)

" 20 " февраля 2020 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору