



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Басаргина, 51 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний

Спасскому муниципальному району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 email: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 74/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Администрации городского округа Спасск-Дальний

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 3 "Радуга" городского округа Спасск-Дальний (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 "РАДУГА")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору

№ 74 от «16» июля 2021 года, в период: с 10 час. 00 мин «20» июля 2021 г до 13 час. 00 мин. «20» июля 2021 г; с 09 час. 00 мин «28» июля 2021 г до 10 час. 00 мин. «28» июля 2021 г; проведена плановая, выездная проверка

государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Болдаревым Дмитрием Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 "РАДУГА: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Советская, 18

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Лень Евгения Васильевна, заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 "РАДУГА; Лысенко Андрей Васильевич, представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний по доверенности № 16 от 11.01.2021 г.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается в только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по замене оборудования и приведению в соответствие требованиям эксплуатируемых сверх срока службы установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	п. 54 ППП в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479	до 25.07.2022 г.	
2.	в противопожарной преграде (стене), между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности (между подвальными помещениями и образовательными помещениями), не установлены двери (заполнение проёма) с нормируемыми: пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности	ст.59, ч.1 ст.88 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1 СП 4.13130.2013	до 25.07.2022 г.	
3.	лестница 3-го типа со второго этажа	ст.53 N 123-ФЗ "Технический	до	

здания на пути эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по уклону (не более 45°), ширине ступеней (не менее 0,2 м), по высоте ступеней (не более 22 см) и высоте ограждений (не менее 1,2 м)	регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.4.3, п.4.4.7, п.5.2.1, п.7.1.2 СП 1.13130.2020	25.07.2022 г.	
---	--	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Болдарев Д.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 28 " июля 2021 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Подпись]
(подпись)

" 28 " июля 2021 года

Лень Евгения Васильевна,
заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 "РАДУГА."
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

[Подпись]
(подпись)

" 28 " июля 2021 года

представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний
по доверенности № 16 от 11.01.2021 г. Лысенко Андрей Васильевич
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору